KISA YANGIN KONTROL LİSTESİ

Örnek saha kontrol dokümanı

Firma / Proje: _____ **Kontrol Tarihi:** _____

Bölüm / Alan: _____ **Kontrol Eden:** _____

No	Kontrol Maddesi	Uygun	Uygun Değil	Not
1	Kaçış yolları ve koridorlar serbest ve engelsiz mi?	☐	☐	
2	Acil çıkış kapıları kullanılabilir, erişilebilir ve uygun durumda mı?	☐	☐	
3	Yangın merdivenlerine erişim açık mı?	☐	☐	
4	Acil çıkış ve yönlendirme levhaları görünür durumda mı?	☐	☐	
5	Acil aydınlatmalar çalışır durumda mı?	☐	☐	
6	Yangın söndürme cihazları risk türüne uygun seçilmiş mi?	☐	☐	
7	Söndürme cihazları erişilebilir, görünür ve işaretli mi?	☐	☐	
8	Söndürme cihazlarının pim, mühür, hortum ve fiziksel durumu uygun mu?	☐	☐	
9	Yangın dolaplarının önü açık ve ekipmanı erişilebilir mi?	☐	☐	
10	Sprinkler başlıklarının önü kapatılmamış mı?	☐	☐	
11	Yangın kapıları çalışır ve kapanmayı engelleyen malzeme yok mu?	☐	☐	
12	Tesisat geçişlerinde yangın durdurucu uygulamalar korunmuş mu?	☐	☐	
13	Elektrik panoları ve riskli alanların çevresi yanıcı malzemeden arındırılmış mı?	☐	☐	
14	Acil durum ekipleri belirlenmiş ve görevlerini biliyor mu?	☐	☐	
15	Yangınla mücadele ekipmanlarının bakım/kontrol kayıtları güncel mi?	☐	☐	

Genel Not / Düzeltici Faaliyet:

Not: Bu doküman hızlı saha kontrolü için örnek kontrol listesidir. Yapının kullanım sınıfı, yüksekliği, alanı ve yangın tehlike sınıfına göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili standartlar ayrıca değerlendirilmelidir.